



- Schmutzfänger und Entleerungen dürfen nicht oberhalb von elektronischen Komponenten installiert werden!
- Entleerungen sind um 15° abzdrehen.
- Die Zugänglichkeit zu allen Fernwärmanlagenteile muss jederzeit gewährleistet sein.
- Revisionsabstände 150 mm sind dauerhaft freizuhalten.

Bodenabstand X (mm)		Achsabstand VL/RL (mm)	Wandabstand Y (mm)	Wartungsbereich (mm)
min.	max.	min.	min.	min.
400	1200	400	150	600

Abstände gelten auch für vertikale Ausführungen.

Anschluss Hausstation bis 370kW Technische Anschlussvorschrift (TAV)		Refuna AG Beznau 5312 Döttingen	
 Regionale Fernwärme Unteres Aaretal Refuna	Grösse: A3	Erstellt: 05.05.2023	
	Masstab: %	letzte Änd. 27.03.2024	
	Datei: 2301_Anschluss Hausstation.dgn	Bearbeitet: L. Grüninger	
		Geprüft: S. Lappe	
Refuna AG behält sich alle Rechte an diesem Dokument vor. © Copyright by Refuna AG		Plan Nr. 2301	Rev. -